



Республика Казахстан
г. Костанай ул. Наримановская 134
Тел. 8 (7142) 75-13-78
сот. 8-705-451-35-78
8-705-456-35-50
e-mail: meko_corp@mail.ru
inelma_kst@mail.ru

прайс-лист

Насосы ЦВК



Марки	Подача (намин.), м³/ч	Напор, м	Давление на входе в насос, кгс/см², не более	Давление на выходе из насоса, МПа, не более	Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более	Мощность , потребляе мая насосом (макс.), кВт	Частота вращени я, об/мин	Напряжения сети, В	Допускае мый гравитаци онный запас, м, не более
ЦВК 4/112	14.4	112	2.5	2.05	20.5	17	2950	220; 380; 660	2.6
ЦВК 5/125	18	125	2.5	2.08	20.8	21	2950	220; 380; 660	2.8
ЦВК 6,3/160	22.7	160	2.5	2.15	21.5	29	2950	220; 380; 660	3

Условное обозначение

Например, насос (агрегат) ЦВК 6,3/160-Е УЗ.1 ТУ26-06-1280-87, где

- ЦВК – центробежно-вихревой консольный насос;
- 6,3 – подача, л/с;
- 160 – напор, м;
- Е - индекс исполнения насоса:
 - Е - для насосов (агрегатов), предназначенных для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных производствах по ГОСТ 31839-2012;
 - без обозначения - для насосов общепромышленного назначения
- УЗ.1– климатическое исполнение и категория размещения.

Назначение

Насосы центробежно-вихревые консольные ЦВК агрегаты электронасосные на их основе (далее - агрегаты), предназначенные для перекачивания воды, а также других нейтральных жидкостей кинематической вязкостью до $36 \cdot 10^{-6}$ м²/с (36 сСт), плотностью не более 1200 кг/м³, с содержанием твердых включений не более 0,01% по массе и размером не более 0,05 мм. Температура перекачиваемой жидкости от 258 до 378К (от минус 15 до плюс 105° С).

Насосы, входящие в состав агрегата, относятся к изделиям общего назначения, вид I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении УЗ.1 (от минус 10°С до плюс 40°С) и Т2 (от минус 10°С до плюс 50°С) по ГОСТ 15150-69. Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64. Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 31839-2012.

Насосы (агрегаты) соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011. Насосы с торцовым уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 и предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Взрывозащищенное оборудование - группа II, уровень взрывозащиты Gb- «высокий», вид взрывозащиты «с» - защита конструкционной безопасностью по ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-2011, ГОСТ 31438.1-2011, температурный класс – ТЗ(200 °С) по ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.5-2002. Классы взрывоопасных зон 1, 2 ГОСТ 30852.9-2002 и класса В-1а по ПУЭ (издание седьмое).

Насосы не предназначены для перекачивания горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.

№	Тип насоса	Цена, тенге с НДС
1	Насос ЦВК 4/112	1 550 000
2	Насос ЦВК 4/112 на раме	1 830 000
3	Насос ЦВК 5/125	1 550 000
4	Насос ЦВК 5/125 на раме	1 830 000
5	Насос ЦВК 6,3/160	1 550 000
6	Насос ЦВК 6,3/160 на раме	1 830 000

№	Тип агрегата	Цена, тенге с НДС
1	Агрегат насосный ЦВК 4/112 с АИР180S2 - 22 квт.	2 230 000
2	Агрегат насосный ЦВК 5/125 с АИР180М2 - 30 квт.	2 280 000
3	Агрегат насосный ЦВК 6,3/160 с АИР180М2 - 30 квт.	2 280 000

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту